

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 780 22 406749 - 024

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

QT-PVP12051/20C

Auftragsdatum
Date of order

2021-01-19

Aktenzeichen
File reference

PVP12051/20C

Prüfbericht Nr.
Test report no.

492011856.001

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

**CMK KABLO ELEKTRİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.
ŞTİ.**

Hacıyüplü Quarter, Akça Street, No: 157 Merkezefendi/Denizli

*Name and address of
the customer*

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



*is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated*

Fertigungsstätte

**CMK KABLO ELEKTRİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.
ŞTİ.**

Hacıyüplü Quarter, Akça Street, No: 157 Merkezefendi/Denizli

Manufacturing plant

Geprüft nach

**EN 50618:2014
IEC 62930:2017**

Tested in accordance with

**Beschreibung des
Produktes
(Details s. Anlage 1)**

Leitungen für PV-Systeme
Cables for PV systems

*Description of products
(Details see Annex 1)*

**H1Z2Z2-K 1x1.5mm²...50mm²/
62930 IEC 131 1x1.5mm²...50mm²**

**TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Fachleiter Konsumgüter**



Gültig bis/ Valid until: 2027-02-15

Essen, 2022-02-16

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Beschreibung des Produktes:

Description of product(s):

Typbezeichnung:

Type designation:

H1Z2Z2-K 1x1.5mm²...50mm²/62930 IEC 131 1x1.5mm²...50mm²

Beschreibung:

Description:

Leitungen für PV-Systeme

Cables for PV systems

Allgemeine Informationen:

General Information:

Nennspannung:

Rated voltage:

1.5kV DC

Nenntemperatur:

Rated temperature:

-40°C to +90°C

Maximale Leitertemperatur:

Maximum conductor temperature:

120°C



Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Certification Body
Consumer Products

